



Eriksson, Klas

Fyrspannsvägen 43 Lgh 1303
13148 Nacka

Tillstånd till enskild avloppsanläggning för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten

Fastighet: EDEBO-HAMMARBY 3:7

Beslut

Med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) och 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, beviljas ansökan med följande villkor:

Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med det av sökanden inlämnade förslaget, upprättat av Pim Marcks von Würtemberg och daterat 2017-05-19.

Avloppsvattnet ska avledas via slamavskiljare till en infiltration med en yta på 24 m².

Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta avloppsanläggningen.

Arbetena ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning.

Anläggningen ska påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutföras inom fem år från beslutsdatum.

Bifogad Entreprenörsrapport ska lämnas in till bygg- och miljönämnden snarast efter det att avloppsanläggningen färdigställts. Det är fastighetsägarens ansvar att rapporten inkommer till bygg- och miljönämnden.

Bakgrund

Till bygg- och miljönämnden inkom 2017-05-19 en ansökan om att på fastigheten Edebo-Hammarby 3:7 få anlägga en enskild avloppsanläggning för rening av avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt. Det inkomna förslaget för utförande av avloppsanläggningen innebär att avloppsvattnet avleds via en typgodkänd slamavskiljare om 2,2 m³ vidare genom pumpning till en förstärkt infiltration bestående av Baga biomoduler och spridarplatta på minst 24 m².

Motivering

Fastigheten Edebo-Hammarby 3:7 ligger inom ett område som omfattas av kraven för normal skyddsnivå enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Detta fordrar en reduktion av BOD7 med minst 90 % och Ptot med minst 70 %. Föreslagen lösning bedöms uppfylla kraven för normal skyddsnivå.

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtalje.se

ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

TELEFAX
0176-716 70

WEBB
norrtalje.se



Den egna dricksvattentäkten på fastigheten Edebo-Hammarby 3:7 är placerad cirka 36 meter från planerad avloppsanläggning, ej i avrinningsriktningen. Aktuell vattentäkt och närområdets dricksvattentäkter i övrigt bedöms inte komma att påverkas av planerad avloppsanläggning.

Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig enligt Miljöbalken 19 kap 4 §. Godkännande av placering av avloppsanläggningen har inkommit från ägare till fastigheten Edebo-Gillberga 6:16. Inga ytterligare synpunkter har inkommit inom föreskriven tid.

Förslaget för utförande och placering av avloppsanläggningen bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterföljs.

Övrigt

- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion
- Slamavskiljarens funktion bygger på att slamtömning sker en gång per år
- Avståndet mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon bör inte överstiga 30 meter. Om avståndet överstiger 30 meter kan en tilläggsavgift debiteras fastighetsägaren.

Avgift enligt gällande taxa

10 800 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas

Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos länsstyrelsen. Du ställer skrivelsen till länsstyrelsen men skickar den till bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I skrivelsen anger du ärendets diarienummer, hur du vill att beslutet ändras och varför, ditt namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och måste vara inlämnad till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Bygg- och miljönämnden
Beslutsdatum: 2017-06-28
Diarienummer: 2017-1666

Elin Törnqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0176-710 00 (Kontaktcenter)

Maria Forsberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0176-710 00

Bilagor

Entreprenörsrapport avseende avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande



ENTREPRENÖRSRAPPORT

Avseende: Avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande

Allmänna uppgifter

| |
|---|
| Fastighetsbeteckning: EDEBO-HAMMARBY 3:7 |
| Beslutets diarienummer: 2017-1666 |
| Namn, fastighetsägare: |

Till fastighetsägare och entreprenör. Tänk på detta!

1. Uppgifterna om anläggningen ska lämnas in på denna Entreprenörsrapport som har bifogats med beslutet.
2. Det är viktigt att alla uppgifter fylls i och att de är korrekta. Detta eftersom lämnade uppgifter även ligger till grund för det slamtömningsabonnemang som ska registreras på fastigheten.
3. Det är fastighetsägarens ansvar att denna rapport är komplett ifylld och snarast lämnas in efter att anläggningen är färdigställd. Om rapporten inte lämnas in eller dröjer kan det medföra att anläggningen inte töms och det kan på sikt försämra anläggningens funktion.

Viktigt att våtvolymen anges.

Anläggningen

| | |
|--|----------------------------------|
| Den utförda anläggningen är en helt ny anläggning | |
| Den utförda anläggningen ersätter en anläggning som tidigare fanns på fastigheten | |
| Anläggningen är placerad enligt situationsplan: | |
| Ja Nej, ny situationsplan bifogas | |
| Anläggningen är klar att tas i bruk: | Villkoren i beslutet har följts: |
| Datum:..... | Ja Nej |

Slamavskiljare

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Fabrikat/typ: | Inspektions- och slamsugningsöppningar: Diameter:.....Antal:.....st | Slamavskiljarens våtvolymer: |
| Förankring (gäller plastbrunn): | Sprängning utförd: Ja Nej | T-rör på utloppsledning: Ja Nej |
| Slamavskiljaren är gemensam med annan fastighet: Nej Ja, ange fastighetsbeteckning:..... | | |
| Typ av spillvattenledning mellan fastigheten och slamavskiljaren: Markavloppsror | Dimension: 110 mm | Luftning över tak: Ja Nej |

Pumpanläggning

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Pump typ: | Reservvolymer: | Tryckledning typ:Dim:.....mm | Larm: Ja Nej |
| Anläggningen är kontrollerad genom provpumpning före igenfyllning av infiltrationen: Ja Nej, annat sätt, dvs:..... | | | |

Infiltrationsanläggning/markbädd

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Infiltration Markbädd | Infiltrationen/markbädden är gemensam med annan fastighet: Nej Ja | | |
| Fördelningsbrunn: | | | |
| Plast Betong, diam:.....mm Saknas (pga pump) | Justerbara utlopp: Ja Nej | Tätning:..... | |
| Spridningsledningar och infiltration: | | | |
| Borrade markavloppsror | dim:..... | Luftning av spridningsledning: Ja Nej | |
| Ledningarnas antal:..... | Längd:..... | Lutning:..... | Tryckledning typ:..... dim:..... |

Fortsätt på nästa sida!



| | |
|--|--|
| Infiltrationsdiken Sammanhängande bädd | Infiltrations-/markbäddens spridningsyta:.....m ² |
| Har avskärande dränering utförts: Ja Nej Ej aktuell | |
| Typ av spridningslager: Tjocklek:.....mm Makadam/singel 16/32 Tvättat: Ja Nej Kompaktfilter, fabrikat:..... Antal moduler:.....stycken | |
| Täckning: Fiberduk | Speciell isolering, typ:..... tjocklek:.....mm |
| Schaktbotten, djup:.....mm, mätt från ursprunglig markyta | Jorrdjup under schaktbotten till berg (fast botten) ca:..... |
| Förstärkningslager, tjocklek:.....mm markbäddssand | Tjocklek återfyllnad:.....mm |
| Markbäddens botten är tät Nej Ja, tätad med:..... | |
| Utloppsledning från markbädd till Dike Stenkista | Provtagningsbrunn Nej Ja, diameter:..... |
| Markbäddens dräneringslager: Tjocklek:.....mm Typ av material:..... 16/32 | |

Bilagor

Kryssmarkera de bilagor som du bifogar.

Tre, eller vid markbädd fyra, bilder - **Ska alltid bifogas** och bilderna ska visa:

- Bild nr 1 ska visa schaktbotten.
- Bild nr 2 ska visa pålagd markbäddssand (i förekommande fall).
- Bild nr 3 ska visa singel och ledningarna utlagda.
- Vid markbädd även bild nr 4 som ska visa dräneringslagret som visar utloppsledningar.

Ny situationsplan. **Ska alltid bifogas om anläggningen inte placeras enligt tidigare inlämnad situationsplan.**

Övrigt

| |
|--|
| |
|--|

Namnunderskrift

| | |
|---|-----------------|
| Rapporten ska fyllas i av den eller de som har utfört anläggningen. Undertecknad är införstådd med att Entreprenörsrapporten måste vara fullständigt och korrekt ifyllt eftersom lämnade uppgifter redovisar anläggningens utförande samt ligger till grund för det slamtömningsabonnemang som ska registreras | |
| Entreprenör, namn: (texta tydligt) | Telefon dagtid: |
| Namnunderskrift:..... | Datum:..... |

Lämna in Entreprenörsrapporten och övriga dokument/bilder

Välj endast ett av de två alternativen nedan. Det vill säga, om du t.ex. mejlar in dina handlingar ska du **inte även** skicka in dem med posten.

Alternativ 1 - Skickas till Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje

Alternativ 2 - Skannas in till pdf-format (bilder jpg) och mejlas till: bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Glöm inte att skicka
med bilagorna!